



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany, Česká republika

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 42/2024

pro

CAG s.r.o.,
Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy

NA VÝROBEK: Bezpečnostní protipožární dveře typ PYROBOARD SF B2
instalované v ocelové protipožární zárubni z plechu tloušťky 1,5 mm
výšky 1500 mm až 2200 mm, šířky 650 mm až 1200 mm
jednokřídlové ručně ovládané dveře, provedení pravé a levé
otevírané směrem do chráněného prostoru
výrobce: CAG s.r.o.
výrobna: Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
CZ-CPA 16.23.11

KLASIFIKACE: Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu CS TT 1a/2020
(vychází ze schématu 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení)

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu RC 2

podle ČSN EN 1627:2022 kap. 4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace, udělené osvědčením č. 77/2022 vydaným ČIA
dne 14. února 2022 na základě certifikačního protokolu č. C 215/2023.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání:

Datum udělení certifikace:

Datum ukončení platnosti certifikace:



08. 02. 2024

08. 02. 2024

08. 02. 2027

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.