

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-041-23

na výrobek:

**Jednokřídlové dřevěné interiérové dveře, plné, hladké,
osazené v ocelové nebo dřevěné obložkové zárubni**

Výrobce a místo výroby:

CAG s.r.o.

Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy

Místo výroby: Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy

Česká republika

IČO: 25686925

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Vzduchová neprůzvučnost	Deklarovaná hodnota	$R_w (C;C_{tr}) = 30 (-1;-1) \text{ dB}$ (typ PYROBOARD) - dveře tl. 41 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni s těsněním, s výplní GRENAMAT 35 a oboustranným opláštěním DTD 3 mm
		$R_w (C;C_{tr}) = 30 (0;-2) \text{ dB}$ - dveře tl. 40 mm, osazené v dřevěné obložkové zárubni s těsněním, s výplní DTD 34 RT7 a oboustranným opláštěním DTD 3 mm
		$R_w (C;C_{tr}) = 30 (-1;-2) \text{ dB}$ (typ PYROBOARD) - dveře tl. 41 mm, osazené v ocelové zárubni ZAKO s těsněním, s výplní GRENAMAT 35 a oboustranným opláštěním MDF 3 mm
		$R_w (C;C_{tr}) = 30 (-0;-1) \text{ dB}$ - dveře tl. 40 mm s výplní DTD VL, osazené v ocelové zárubni HDI s padací prahovou lištou
		$R_w (C;C_{tr}) = 31 (-1;-1) \text{ dB}$ - dveře tl. 40 mm s výplní DTD VL, osazené v ocelové zárubni HDI s pevným dřevěným prahem
		$R_w (C;C_{tr}) = 32 (-1;-3) \text{ dB}$ (typ PYROBOARD) - dveře tl. 44 mm, osazené v ocelové zárubni ZAKO s těsněním, s výplní GRENAMAT 35 a opláštěním DTD 2 x 3 mm + 1 x 3 mm
		$R_w (C;C_{tr}) = 32 (-2;-3) \text{ dB}$ (typ PYROBOARD) - dveře tl. 44 mm, osazené v ocelové zárubni ZAKO s těsněním, s výplní GRENAMAT 35 a opláštěním MDF 2 x 3 mm + 1 x 3 mm
		$R_w (C;C_{tr}) = 32 (-1;-2) \text{ dB}$ (typ PYROBOARD) - dveře tl. 41 mm s výplní GRENAMAT C, osazené v ocelové zárubni HDI s padací prahovou lištou
		$R_w (C;C_{tr}) = 33 (-1;-2) \text{ dB}$ (typ PYROBOARD) - dveře tl. 41 mm s výplní GRENAMAT C, osazené v ocelové zárubni HDI s pevným dřevěným prahem
		$R_w (C;C_{tr}) = 36 (-1;-2) \text{ dB}$ (typ PYROBOARD) - dveře tl. 41 mm, osazené v ocelové zárubni ZAKO s těsněním, s výplní GRENAMAT 35 a opláštěním MDF 3 mm

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkoušce č. 1853 vydaného dne 14.07.2008 AZL č. 1007.4 - CSI a.s., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař a Protokolu o zkoušce č. 23/A023 vydaného dne 15.08.2023 č. 1007.4 - CSI a.s., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař.

Datum vydání: 23. srpna 2023

Platnost do: 23. srpna 2026



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV